



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**Comando Provinciale Vigili del Fuoco**  
**BRINDISI**

Via Nicola Brandi, s.n.c. 72100 Brindisi e-mail: [comando.brindisi@vigilfuoco.it](mailto:comando.brindisi@vigilfuoco.it)  
e-mail PEC: [com.brindisi@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.brindisi@cert.vigilfuoco.it)

Ufficio Prevenzione Incendi

AI SUAP di MESAGNE

**OGGETTO:** Prot. SUAP n° 23999 del 04/12/2018. Ditta POLYCRISTAL LINE CDMO S.r.l. – Richiesta di esame del progetto relativo alla realizzazione di un opificio industriale per la produzione di farmaci con impiego di solventi e gas tecnici, sita in Mesagne, S.S. 7 Appia s.n.c., ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art.3 del DPR 151/11.

ATTIVITA' PRINCIPALE n° 45/1/B SUB 10/1/B del D.P.R. 01.08.2011 n° 151/11.

In relazione al procedimento amministrativo inerente l'oggetto, richiamando i contenuti della nota prot. 1291 del 31/01/2019 e della nota prot. 1840 del 11/02/2019, esaminato lo specifico progetto da parte del D.V.D. arch. Franco BUNGARO istruttore tecnico, valutata la regolarità del procedimento a cura del Funzionario a cui ne è delegata la responsabilità, **si rileva che lo stesso è conforme** alle norme di prevenzione incendi, precisando che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso:

- a) In ordine a quanto rilevato al punto 2) della nota di questo Comando prot. n. 1840 del 11/02/2019, si prescrive di estendere l'installazione dell'impianto di spegnimento automatico a gas inerte, oltre che al compartimento n. 6, anche ai compartimenti contrassegnati ai numeri 1, 2, 3 e 4 sulla Tav. 8 ANT.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, per quanto non espressamente indicato o descritto, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio.

Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell'attività, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/08, avendo particolare riguardo al D.M. 10.03.1998.

La documentazione tecnica allegata all'istanza del 24/01/2019, successivamente integrata in data 20/02/2019, timbrata e vistata da questo Comando per la **conformità**, risulta trattenuta agli atti dell'Ufficio.

A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 comma 2.

Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2.1 - 2014 ASSEVERAZIONE, dovrà essere redatta utilizzando la modulistica di cui al DCPST n° 252 del 10.04.2014, disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Il presente parere rappresenta il provvedimento finale espresso da questo Ufficio, ai sensi dell'art.2 della L. 241/90 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro i termini di legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il presente atto non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

L'Istruttore Tecnico  
(D.V.D. arch. Franco BUNGARO)

Il Comandante Provinciale  
Dott. Ing. Antonio PANARO  
Firmato digitalmente secondo legge

BUNG/--